

Zagreb, 22.10.2020.

IZVJEŠĆE TEHNIČKE KOMISIJE

Predaja i šifriranje natječajnih radova

U propisanom roku do 15. listopada 2020., do 16 sati na službenoj web stranici provoditelja natječaja, Društva arhitekata Zagreba, Zagreb, digitalno je predano 22 rada, a 2 su rada pristigli poslije roka. Natjecateljima je poslan mail potvrde predaje radova, s naznačenim datumom i satom predaje rada.

Svi predani i pristigli radovi bili su automatski šifrirani i predani na rad tehničkoj komisiji i ocjenjivačkom sudu. Za šifriranje su određeni brojevi 2171, 2718, 2721, 2724, 2746, 2757, 2758, 2761, 2781, 2782, 2798, 2799, 2801, 2811, 2815, 2822, 2823, 2824, 2826, 2828, 2831, 2832, 2835 i 2836. Šifre nisu povezane sa prijemnim brojevima.

Omotnice/mape u PDF formatu „AUTOR“, „ADRESA ZA OBAVIJESTI“ i „OSOBA OVLAŠTENA ZA PROJEKTIRANJE“ su automatski zaštićene i kriptirane, bez mogućnosti pregleda članova stručnih tijela do završetka rada Ocjenjivačkog suda.

Pregled pristiglih radova

Svi prispjeli radovi su 15. listopada 2020. u 17:00 sati u prostorijama raspisivača i provoditelja natječaja, DAZ-a, Zagreb, komisijski pregledani.

Komisiju su sačinjavali: dr.sc. Svebor Andrijević, dipl.ing.arh. (predsjednik OS), Tihomil Matković, dipl.ing.arh. (OS), Dr.sc. Ivica Završki, dipl.ing.građ., savjetnik za upravljanje projektom i optimizaciju, Dalibor Jelavić, pomoćnik direktora Sektora logistike za nekretnine HL (TK), Marko Trzun, dipl.ing.arh. (TK) i Daria-Tabulov-Štrelov, dipl.ing.arh., (Tajnica Natječaja).

Pregled radova je obuhvatio kontrolu regularnosti i pravodobnosti predaje radova.

Ustanovljeno je da su radovi 2811 i 2836 stigli poslije roka od 16:00 (rad 2811 u 17:24, rad 2836 u 16:22) te su stoga predloženi za eliminaciju.

Pregled radova – Tehnička komisija

Tehnička komisija je pregledala preostala 22 rada od 16.-21. listopada 2020.

Pregled radova je obuhvatio:

- kontrolu sadržaja rada;
- kontrolu potpunosti obaveznih priloga;
- analizu projektnog rješenja s posebnim osvrtom na bitne elemente programa.

Kontrola sadržaja rada: kod radova zadovoljena je struktura i oprema obaveznih priloga i prikaza:

- B1 paneli: do max. 7 listova u PDF formatu;
- B1 glavni panel: 1 panel u JPG formatu;
- A3 knjižica: tekstualno obrazloženje u PDF formatu;
- Proračunska tablica: sažetak ostvarenih površina u XLSX formatu;
- Tri omotnice/mape s autorskim podacima u PDF formatu;
- Sažeto tekstualno obrazloženje u web formi upisano u sučelje.

Primijećeni su slijedeći nedostaci: dio radova je predao B1 glavni panel u PDF formatu, no TK ne smatra to velikom greškom.

Kontrola potpunosti obaveznih priloga: u većini radova su uredno predani obavezni prilozi, detaljno opisano u web sučelju pojedinih radova. Kod radova 2761 i 2799 uočena je nedostatna oprema tlorisa i presjeka za zadano mjerilo. Kod rada 2831 nejasna konstrukcija etaža iznad prizemlja.

Analiza projektnog rješenja: detaljno opisano u web sučelju pojedinih radova. Kod radova 2799 i 2828 uočena je visina P+9 etaža, što nije u skladu s propozicijama (kod rada 2828 tehnička etaža dizala). Kod rada 2724 uočena je gradnja van propisane građevne linije na sjeveru.

Zaključak: uz radove predane van roka (2811 i 2836) zbog prethodno navedenih nedostataka tehnička komisija predlaže eliminaciju radova 2761, 2799 i 2724.

Tehnička komisija:

Dalibor Jelavić, Marko Trzun

Prilog: Analiza projektnog rješenja